



LEGENDA

- Condotto fumi originale tipo RIELLO D=125 mm inserito in apposito alveolo tecnico sfociante oltre il tetto
- Linea acqua fredda generale realizzata con tubazioni in acciaio coibentata con guaina flessibile in gomma
- Ammortizzatore di colpi d'ariete con pistone in ottone a doppia tenuta tipo WATTS mod. CAW Ø1"
- Linee di riscaldamento/raffrescamento realizzate in acciaio preverniciato coibentate con guaina flessibile in gomma
- Linea scarico condensa Dn=32mm
- Linea frigorifere liquido
- Linea frigorifere gas
- Unità esterna ad espansione diretta tipo AERMEC mod. CWI182H
- Colonna di scarico/ventilazione silenziate realizzate in PE AD
- Condotto di estrazione aria viziata bagni

**COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**RISTRUTTURAZIONE PALAZZOMUNICIPALE:**  
MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE - 1° LOTTO

**Finsler** S.p.a.  
Corso Giacomo Matteotti 10  
20121 MILANO ITALY

<p><b>COMMITTENTE</b> COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG)</p> <p><b>RESPONSABILE COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE</b> ARCH. EMILIO PREMARRINI Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano Tel. +39 02 89018919 studio@premarini.it - www.studiopremarini.it</p> <p><b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b> DEB ARCHITETTI Via Porfiro, 59/61 - 24050 Orio al Serio (BG) Tel. +39 035 530 050 info@deottostudio.com - www.deottostudio.com</p> <p><b>PROGETTO STRUTTURE</b> STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Giovanni Battista Scolari Via R. Ruffini, 2 - 24026 Curno (BG) Tel. +39 035 463983 gb.scolari@libero.it</p> <p><b>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI</b> STUDIO ASSOCIATO SCANDELLA Via A. Toia, 7 - 24020 Rovetta (BG) Tel. +39 0348 74720 studio@studioscandella.it</p> <p><b>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI</b> STUDIO TECNICO ROSSI Perito Industriale TRANQUILLO Piazza Caduti, 7 - 24020 Casnigo (BG) Tel. +39 035 749400 info@rositransquillo.it</p> <p><b>COMPILATO METRICO ESTIMATIVO, CAPITOLATO, ANALISI PREZZI, PIANO DI MANUTENZIONE</b> GEOM. PIERANGELO DOLCI Via L. De Vinci, 25 - 24020 Torre Boldone Tel. +39 035 345179 pierangelo@studiodolci.it</p> <p><b>COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO</b> ARCH. EMILIO PREMARRINI Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano Tel. +39 02 89018919 studio@premarini.it - www.studiopremarini.it</p>	<p><b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> GEOM. ROSSANO CONSOLI Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG) Tel. +39 035 532215 settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it</p> <p>TAVOLA <b>PDE_MEC_04</b></p> <p>SCALA 1:100</p> <p>OGGETTO PIANTA PIANO SECONDO E SOTTOTETTO IMPIANTI MECCANICI</p> <p><b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Revisione</th> <th>Data</th> <th>Revisione</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>nov. 2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Revisione	Data	Revisione	Note	00	nov. 2013		
Revisione	Data	Revisione	Note						
00	nov. 2013								

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione senza permesso è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alla quota scritta. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE